

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w siedzibie Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

1. Klimatyzację należy zamontować na trzecim piętrze budynku w salach nr 308 oraz w auli 309 budynku Szkoły Podstawowej w Człopie.

2. Wymagania techniczne jednostek ściennych:

1) klimatyzator ścienny- funkcja chłodzenia,

2) minimalna wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej 2,5 kW,

3) minimalna wydajność chłodzenia jednostki zewnętrznej 5 kW,

4) sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,

5) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

3. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Człopie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:

1) wykonanie przebić przez przegrody budowlane,

2) montaż jednostki zewnętrznej,

3) montaż jednostki wewnętrznej,

4) montaż instalacji technicznej,

5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,

6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,

7) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,

8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem.

4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

1) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres min. 36 miesięcy (okres gwarancji),

2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,

3) Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów,

4) w odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikaty potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych.

5) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

6) Usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:

a) serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego,

Szkoła podstawowa w Człopie, ul. Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa, tel. 67 259 10 30, e-mail: sekretariat@spczlopa.pl

b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w ust. 4 pkt 6 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę,

8) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

5. Dodatkowe wymagania:

1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,

2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,

3) podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,

4) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2018r.,

5) Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.